

naam ruimte	opp m ²	berekend toevoerdebiet (m ³ /h)	berekend afvoerdebiet (m ³ /h)	toevoer zie tabel (m ³ /h)	minimum doorstroom (m ³ /h)	afvoer zie tabel (m ³ /h)	toevoer in balans
droge ruimtes							
eetruimte	26	94		94	25		10
slaapkamer 1	11	40		40	25		10
slaapkamer 2	8	29		29	25		10
slaapkamer 3	9	32		32	25		10
bureau	13	47		47	25		10
natte ruimtes							
toilet	1		3,6		25	25	
wasruimte	4		14,4		25	50	
open keuken	14		50,4		50	75	
badkamer 1	5		18		25	50	
badkamer 2	3		10,8		25	50	
TR	2		7,2		25	50	
doorstroom en andere ruimtes							
inkomhal							
gang							
fietsenstalling							
					pulsie	extractie	pulsie
					291	300	0